

南京龙沙有限公司2019年3月自行监测数据

废水监测数据																				
监测日期	监测点编号名称	监测项目																		备注
		pH			COD			氨氮			SS			LAS			总磷			
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	
2019/3/25	废水 HGY-WS-01	6.31	6-9	是	179	1000	是	8.6	50	是	6	400	是	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2019/3/19	废水 HGY-WS-01	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.5	20	是	n/a	n/a	n/a	

工艺中无磷元素

雨水（清下水）监测数据														
监测日期	监测点编号名称	监测项目											备注	
		pH			COD			氨氮			总磷			
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)		是否达标
2019/3/3	雨排口FWS-01	7.1	6-9	是	15	40	是	1.2	2	是	0.15	0.5	是	
2019/3/10	雨排口FWS-01	6.8	6-9	是	10	40	是	0	2	是	0.2	0.5	是	
2019/3/17	雨排口FWS-01	7.13	6-9	是	22	40	是	0.1	2	是	0.11	0.5	是	
2019/3/24	雨排口FWS-01	7.39	6-9	是	5	40	是	0.1	2	是	0.14	0.5	是	
2019/3/31	雨排口FWS-01	6.8	6-9	是	1	40	是	1.6	2	是	0.23	0.5	是	

地下水监测数据													
监测日期	采样地点及监测点编号名称	监测项目										备注	
		PH	总硬度	溶解性总固体	化学需氧量	氨氮	总氮	总磷	石油类	六价铬	氟化物		铁
		污染物浓度 (mg/L)	污染物浓度 (mg/L)	污染物浓度 (mg/L)	污染物浓度 (mg/L)	污染物浓度 (mg/L)	污染物浓度 (mg/L)	污染物浓度 (mg/L)	污染物浓度 (mg/L)	污染物浓度 (mg/L)	污染物浓度 (mg/L)		污染物浓度 (mg/L)
2019/3/19	项目所在地	7.42	484	350	20	0.211	0.482	0.23	0.05	未检出	0.35	0.07	
2019/3/19	下游	7.59	291	236	12	0.216	0.672	0.25	0.06	未检出	0.41	0.25	
2019/3/19	上游	7.11	414	344	9	0.205	1.52	0.34	0.05	未检出	0.31	未检出	

废气监测数据																				
监测日期	采样地点及监测点编号名称	监测项目																备注		
		CO			非甲烷总烃			丙酮			颗粒物			二甲苯			甲醛			
		污染物浓度 (mg/m3)	排放标准限值 (mg/m3)	是否达标	污染物浓度 (mg/m3)	排放标准限值 (mg/m3)	是否达标	污染物浓度 (mg/m3)	排放标准限值 (mg/m3)	是否达标	污染物浓度 (mg/m3)	排放标准限值 (mg/m3)	是否达标	污染物浓度 (mg/m3)	排放标准限值 (mg/m3)	是否达标	污染物浓度 (mg/m3)		排放标准限值 (mg/m3)	是否达标
2019/3/19	配方产品FQ-01	N/A	N/A	N/A	0.96	120	是	N/A	N/A	N/A	1.4	120	是	未检出	40	是	0.6	10	是	
2019/3/19	氧化尾气FQ-02	未检出	2000	是	0.54	120	是	未检出	无标准	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2019/3/19	结晶尾气FQ-03	N/A	N/A	N/A	0.126	120	是	未检出	无标准	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

噪声监测数据										
监测日期	采样地点及监测点编号名称	监测项目				监测项目				备注
		噪声（昼）				噪声（夜）				
		实测值dB (A)	标准dB (A)	超标倍数	是否达标	实测值dB (A)	标准dB (A)	超标倍数	是否达标	
2019/3/19	厂区东侧	63.5	65	n/a	是	54.2	55	n/a	达标	
2019/3/19	厂区南侧	56.8	65	n/a	是	54.6	55	n/a	达标	
2019/3/19	厂区西侧	67	65	0.031	否	65.3	55	0.187	不达标	厂区西侧我司无生产设施，为空地，噪声来源于邻厂生产噪音
2019/3/19	厂区北侧	54.6	65	n/a	是	53.4	55	n/a	达标	